



ZDiK.DD.0710.1.147.2025

Pani Agnieszka Danielewicz
Radna Rady Miejskiej w Tarnowie

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 29 lipca 2025 r. dotyczącą odwodnienia i utwardzenia ul. Skrytej uprzejmie informuję, iż przedmiotowa ulica nie posiada kanalizacji deszczowej wyposażonej w infrastrukturę podziemną, umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych w sposób zorganizowany do sieci kanalizacji deszczowej. Odwodnienie powierzchniowe uzyskane przez wyprofilowanie drogi oraz pobocza (zieleńca), jak również spływ wód opadowych na ul. Skrytej związany jest z naturalnym ukształtowaniem terenu, warunkami przyrodniczymi i hydrologicznymi, gęstą zabudową, uszczelnieniem terenów zlokalizowanych przy pasie drogowym przedmiotowej ulicy oraz brakiem zagospodarowania wód opadowych na terenach prywatnych. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej, z racji braku możliwości technicznych wyprowadzenia wód opadowych i roztopowych z części ul. Skrytej zostało zaprojektowane rozwiązanie zastępcze w stosunku do kanalizacji opadowej.

W celu odwodnienia zachodniego odcinka ul. Skrytej zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kostki umożliwiającej większą migrację wód opadowych do podłoża. Na głębokości poniżej 0,6m znajdują się pokłady żwirowe mogące odprowadzić wody opadowe, jednak z uwagi na wysoko zalegające zwierciadło wód podziemnych związanych z opadami atmosferycznymi nie ma możliwości punktowego wprowadzania wód do gruntu w postaci studni chłonnej. Dlatego jednym z rozwiązań może być zastosowanie nawierzchni z hydrofugii, która umożliwi odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do podłoża.

Informuję również, iż prace remontowe na tej drodze, polegające na miejscowej naprawie ubytków i nierówności zostały wykonane w pierwszej dekadzie sierpnia br.

OTRZYMUJĄ:

- 1 x Adresat
- 1 x Kancelaria Rady Miejskiej w Tarnowie
- 1 x Wydział Organizacyjny UMT
- 1 x a/a